

◎点検及び措置(廃掃法施行規則第12条の7の2第7項関係)

年月	点検箇所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
2021年4月	擁壁・えん堤等	4月30日	無	
	遮水工	4月30日	無	
	調整槽	4月30日	無	
	浸出水処理設備	4月30日	無	
2021年5月	擁壁・えん堤等	5月31日	無	
	遮水工	5月31日	無	
	調整槽	5月31日	無	
	浸出水処理設備	5月31日	無	
2021年6月	擁壁・えん堤等	6月30日	無	
	遮水工	6月30日	無	
	調整槽	6月30日	無	
	浸出水処理設備	6月30日	無	
2021年7月	擁壁・えん堤等	7月31日	無	【7/27~28台風8号】7/28臨時点検 異常なし
	遮水工	7月31日	無	【7/27~28台風8号】7/28臨時点検 異常なし
	調整槽	7月31日	無	【7/27~28台風8号】7/28臨時点検 異常なし
	浸出水処理設備	7月31日	無	【7/27~28台風8号】7/28臨時点検 異常なし
2021年8月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2021年9月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2021年10月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2021年11月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2021年12月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2022年1月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2022年2月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2022年3月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			

◎地下水等検査状況(廃掃法施行規則第12条の7の2第7項関係)

分析項目	単位	地下水 基準値	地下水 (新観測井戸3より採取)	地下水 (観測井戸2より採取)	放流水 基準値 <small>(仙台市指導要綱)</small>	放流水 (放流口より採取)	
			採取日 令和2年11月5日	採取日 令和2年11月5日		採取日 令和2年11月5日	
			結果の得られた日 令和2年11月20日	結果の得られた日 令和2年11月20日		結果の得られた日 令和2年11月20日	
1 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	20以下	1未満	1未満	20以下	1未満	
2 アルキル水銀化合物(地下水:アルキル水銀)	mg/l	検出されないこと	不検出	不検出	検出されないこと	不検出	
3 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(地下水:総水銀)	mg/l	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005未満	
4 カドミウム及びその化合物(地下水:カドミウム)	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0013	0.003以下	0.0003未満	
5 鉛及びその化合物(地下水:鉛)	mg/l	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.01以下	0.005未満	
6 六価クロム化合物(地下水:六価クロム)	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005未満	
7 ヒ素及びその化合物(地下水:ヒ素)	mg/l	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.01以下	0.005未満	
8 シアン化合物(地下水:全シアン)	mg/l	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	検出されないこと	0.1未満	
9 ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	0.0005未満	
10 トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001未満	
11 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001未満	
12 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.02以下	0.002未満	
13 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	
14 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下	0.0004未満	
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.002未満	
16 1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.04以下	0.004未満	
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1以下	0.001未満	0.001未満	1以下	0.001未満	
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下	0.0006未満	
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	
20 チウラム	mg/l	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下	0.0006未満	
21 シマジン	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	0.0003未満	
22 チオベンカルブ	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.02以下	0.002未満	
23 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001未満	
24 セレン及びその化合物(地下水:セレン)	mg/l	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.01以下	0.005未満	
25 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005未満	
26 塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	