【別紙】

大青工業株式会社

◎点検及び措置（廃掃法施行規則第12条の7の2第7項ロ関係）

年月	点検箇所	点検日	異常の有無	異常が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
2024年4月	擁壁・えん堤等	4月30日	無	
	遮水工	4月30日	無	
	調整槽	4月30日	無	
	浸出水処理設備	4月30日	無	
2024年5月	擁壁・えん堤等	5月31日	無	
	遮水工	5月31日	無	
	調整槽	5月31日	無	
	浸出水処理設備	5月31日	無	
2024年6月	擁壁・えん堤等	6月28日	無	
	遮水工	6月28日	無	
	調整槽	6月28日	無	
	浸出水処理設備	6月28日	無	
2024年7月	擁壁・えん堤等	7月31日	無	
	遮水工	7月31日	無	
	調整槽	7月31日	無	
	浸出水処理設備	7月31日	無	
2024年8月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2024年9月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2024年10月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2004年11月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2024年12月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2025年1月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2025年2月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			
2025年3月	擁壁・えん堤等			
	遮水工			
	調整槽			
	浸出水処理設備			

◎地下水等検査状況（廃掃法施行規則第12条の7の2第7項ホ関係）

	分析項目	単位	地下水 基準値	地下水 （新観測井戸3より採取） 採取日 令和5年11月15日 結果の得られた日 令和5年11月27日	地下水 （観測井戸2より採取） 採取日 令和5年11月15日 結果の得られた日 令和5年11月27日	放流水 基準値 （仙台市指導要綱）	放流水 （放流口より採取） 採取日 令和5年11月15日 結果の得られた日 令和5年11月27日	
1	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	20以下	1未満	1	20以下	2	
2	アルキル水銀化合物（地下水：アルキル水銀）	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	検出されないこと	不検出	
3	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物（地下水：総水銀）	mg/ℓ	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	0.0005未満	
4	カドミウム及びその化合物（地下水：カドミウム）	mg/ℓ	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	0.0003未満	
5	鉛及びその化合物（地下水：鉛）	mg/ℓ	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.01以下	0.005未満	
6	六価クロム化合物（地下水：六価クロム）	mg/ℓ	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005未満	
7	ヒ素及びその化合物（地下水：ヒ素）	mg/ℓ	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.01以下	0.005未満	
8	シアン化合物（地下水：全シアン）	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	検出されないこと	不検出	
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	不検出	検出されないこと	不検出	
10	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001未満	
11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001未満	
12	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.02以下	0.002未満	
13	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	
14	1.2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下	0.0004未満	
15	1.1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.002未満	
16	1.2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.04以下	0.004未満	
17	1.1.1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下	0.001未満	0.001未満	1以下	0.001未満	
18	1.1.2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下	0.0006未満	
19	1.3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	
20	チウラム	mg/ℓ	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下	0.0006未満	
21	シマジン	mg/ℓ	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	0.0003未満	
22	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.02以下	0.002未満	
23	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001未満	
24	セレン及びその化合物（地下水：セレン）	mg/ℓ	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.01以下	0.005未満	
25	1.4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.05以下	0.005未満	
26	塩化ビニルモノマー	mg/ℓ	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	