

大青工業株式会社

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 施設種類 | 安定型最終処分場                |
| 許可容量 | 2,682,433m <sup>3</sup> |
| 所在地  | 仙台市太白区坪沼字硯石56番地外27筆     |

[illegible]

|        |          |
|--------|----------|
| 点検及び措置 | 【別紙】のとおり |
|--------|----------|

|      |            |
|------|------------|
| 測定日  | 2025年3月31日 |
| 残余容量 | 845,121 m³ |

[illegible]

| 試料採取場所                            | 項目              | 単位   | 基準値     | 2025年    |       |       |       |       |       |     |     |     |    | 2026年 |    |  |
|-----------------------------------|-----------------|------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|----|-------|----|--|
|                                   |                 |      |         | 4月       | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月    | 3月 |  |
| 放流口<br><small>(浸透水でなく放流水)</small> | 試料採取年月日         | —    | —       | 4月9日     | 5月1日  | 6月11日 | 7月9日  | 8月6日  | 9月10日 |     |     |     |    |       |    |  |
|                                   | 検査結果の得られた日      | —    | —       | 4月23日    | 5月15日 | 6月18日 | 7月17日 | 8月18日 | 9月19日 |     |     |     |    |       |    |  |
|                                   | 水素イオン濃度(pH)     | 水素指数 | 5.8-8.6 | 7.3      | 7.8   | 7.1   | 7.8   | 7.4   | 7.7   |     |     |     |    |       |    |  |
|                                   | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 20以下    | 2        | 2     | 1未満   | 2     | 5     | 2     |     |     |     |    |       |    |  |
| 井戸1(地下水)                          | 地下水等検査項目        | —    | —       | 【別紙】のとおり |       |       |       |       |       |     |     |     |    |       |    |  |
| 井戸2(地下水)                          | 地下水等検査項目        | —    | —       | 【別紙】のとおり |       |       |       |       |       |     |     |     |    |       |    |  |